



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1039 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: PO30765-106



N 188571

Resi code

Antwerpen Limburg tel.: 03 221 86 11

Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11

Wallonië tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam Maarten

Naam, voornaam Hagelsteen

Ident. Kaart nr. 590.6380002-47

Adres Algemeen Reglement 47

BTW nr. BE

Tel.:

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270 | <input checked="" type="radio"/> Ingebruikname | <input type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid |
| <input type="radio"/> Art 271 | <input type="radio"/> mobiel | <input type="radio"/> tijdelijk | | <input type="radio"/> Art 87 | <input type="radio"/> Art 278 | <input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden |
| <input type="radio"/> Art 276 | <input type="radio"/> periodiek | <input type="radio"/> controle | | <input type="radio"/> Art 88 | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen |
| | <input type="radio"/> verzwaring | <input type="radio"/> Art 276bis | <input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> Werkeenheden |

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: FAN 541448820072629800 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: 7603748 meterstand dag 01895 nacht

Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100

Ontworpen voor U_n: 230 V 3x230 V 3N400 V

Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100

Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 10 mm² - Type KUB

Algemene differentiaalstroominrichting: 50 A / 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 22

Beschrijving installatie: zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechthoekige aanraking Onrechthoekige aanraking Montage Testeetsten Materiael I-/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 32 Algemeen isolatieniveau: >50 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.

Differentiaalstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
- De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam: Valentijn Keyes Agent nr. 3076 Datum 26/09/2011

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 0 Eéntraadschema(s) : 1

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 20/09/2011 (*)

Voor de directeur generaal : Handtekening [Handwritten Signature]

De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke vijfde wijziging te worden bijgehouden.

De Federale overheid heeft economie dienst bij een ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks de wijziging van elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

(*) De werken, na de afsluiting te zijn voltooid, moeten worden opgeleverd aan de installateur, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overzichten niet voldoende zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemeen Dierst. Energie die belast is met het hoog loezak.